Technická zpráva - aktualizace dokumentace

Stavební úpravy bytové jednotky č. 4

Vězeňská 860/7

Praha 1 – Staré Město, 110 00



Zpracovatel: Jan Petr

Datum: 9. 3. 2021

OBSAH:

A.1 Údaje objektu

A.2 Aktualizace dokumentace

1. Specifikace

2. Popis předmětných změn

A.1 ÚDAJE OBJEKTU

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

PŘEDMĚT: Stavební úpravy bytové jednotky č. 4

MÍSTO: Vězeňská 860/7
Praha 1 – Staré Město
110 00

POPIS: Bytová jednotka

ZPRACOVAL: Jan Petr

DATUM: 9. 3. 2021

A.2 AKTUALIZACE DOKUMENTACE

1. Specifikace

Při prohlídce bytové jednotky dne 8. 3. 2021 byly zjištěny drobné nepřesnosti v dokumentaci, konkrétně u rozměrů dveří D04. Dále byly zaznamenány požadavky ohledně provedení i velikosti zárubně a dveří D07.

2. Popis předmětných změn

U dveří D04 z místnosti 1.03 KUCHYNĚ do místnosti 1.04 SPÍŽ byla překlepem ve výkresu chybně uvedená výška těchto dveří, která není 2170 mm, ale 1970 mm. V legendě dveří je výška dveří zaznamenána správně.

U dveří D07 z místnosti 1.03 KUCHYNĚ do místnosti 1.05 KOUPELNA byl vznesen požadavek na provedení dveří a jejich zárubně obdobným způsobem, jako u zbytku bytové jednotky. Stávající odstraňovaná zárubeň pro dveře do koupelny směrem z pokoje (v navrhovaném stavu 1.06 JÍDELNA) bude tedy demontována a po úpravě použita jako zárubeň pro nové dveře z kuchyně, pokud to její stav dovolí. V případě nemožnosti této opětovné montáže bude vyrobena odpovídající replika. S touto změnou souvisí úprava navrhované velikosti dveří D07 ze šířky 800 mm na šířku 700 mm z důvodu zamýšleného použití přesouvané užší zárubně.

Dveřní křídlo D07, které u stávajících dveří nyní chybí, bude vyrobeno dle dveří D06 vedoucích z místnosti 1.01 CHODBA do místnosti 1.07 KOUPELNA. Nově instalované dveře D07 budou provedeny s povrchovou úpravou odpovídající ostatním dveřím jednotky, tj. s tmavým fládrováním imitující dřevěnou texturu, přičemž vzor fládrování bude před realizací odsouhlasen Národním památkovým ústavem.

Kování dveří D07 nebude prováděno jako replika, ale bude vybrán typ kování vizuálně co nejpodobnější současnému kování ostatních dveří jednotky.