



Váš dopis zn.

Č. j.  
ÚMČP1/56525/13/OŽP/ŘÍ

Vyřizuje / linka  
Miloslav Říha / 417

Datum  
6. 5. 2013

**Věc: Stanovisko k PD – Změna stavby před dokončením pro stavbu - Rekonstrukce nebytových prostor - restaurace, Hyberská 1011/28, Praha 1 – Nové Město**

Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 1 vydává ke shora uvedené stavbě ve smyslu § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), z hlediska ochrany složek životního prostředí pro postupy vedené podle části čtvrté (stavební řád) stavebního zákona následující **závazná stanoviska a vyjádření** dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

**1/ Z hlediska odpadového hospodářství dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů:**

Naše stanovisko ze dne 26.9. 2012, č.j. ÚMČP1/132722/12/OŽP/ŘÍ zůstává v platnosti beze změn.  
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

**2/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění:**

Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

**3/ Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění:**

Projektová dokumentace ke změně stavby před dokončením řeší stavební a dispoziční změny oproti původně schválenému projektu. Z hlediska vytápění bude navýšen výkon kotlů na 2 x 96,5 kW (2x plynový kondenzační kotel Buderus GB 162 o celkovém výkonu 193 kW). Odkouření zůstává ve stejné trase s odvodem spalin do dvou nově zhotovených třísložkových komínů "Brilon" nad střechem objektu. Spalinové cesty budou provedeny v souladu s ČSN 73 4201:2010, „Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv“.

1/2



Plynové kotle podle předložené dokumentace splňují parametry emisní třídy 5, podle tabulky č. 14 normy ČSN EN 297.

Stacionární zdroje znečišťování ovzduší, které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci městské části Prahy 1. Nemáme námitek k jeho umístění a realizaci v rámci projednávané stavby.

Během výstavby uvedeného objektu doporučujeme přijmout všechna dostupná opatření vedoucí k důsledné minimalizaci prašnosti.

Toto je závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

**ZÁVĚR:** Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 1 shrnuje:

- vyjádření – viz bod 1, 2
- závazné stanovisko bez podmínek – viz bod 3

Městská část Praha 1  
Úřad městské části  
odbor životního prostředí  
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

RNDr. Hana Váňová  
vedoucí odboru

Příloha: - vrácená PD