



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor životního prostředí

Váš dopis zn.

Č. j.
P1 015796/13/En

Vyřizuje / linka
Ing. Dagmar Endrlová / 391

Datum
1.2. 2013

Věc: Stanovisko k PD – Stavba půdní vestavby a umístění kondenzačního kotle a krbového topidla v bytovém domě čp. 447, parc. č. 319, k.ú. Malá Strana

Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 1 vydává ke shora uvedené stavbě ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), z hlediska ochrany složek životního prostředí pro postupy vedené podle části čtvrté (stavební řád) stavebního zákona následující **závazná stanoviska a vyjádření** dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

1) Z hlediska odpadového hospodářství dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů:

K předložené projektové dokumentaci nemáme námítky. Při vlastní realizaci stavby upozorňujeme na plnění povinností plynoucích z výše uvedeného zákona včetně prováděcích vyhlášek. Vzniklý odpad požadujeme důsledně třídit dle druhů a kategorií a předávat pouze oprávněné osobě, pokud další využití není možné. Doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti požadujeme předložit při závěrečné kontrolní prohlídce.

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004., správní řád, v platném znění.

2) Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění:

Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

3) Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění:

Předmětem předložené dokumentace je zřízení půdní vestavby a umístění plynového kondenzačního kotle a krbového topidla v bytovém domě na adrese Všehrdova čp. 447.

Zdrojem tepla bude nově instalovaný plynový kondenzační kotel typu WOLF CGS-24/200 o výkonu 23,8/28,5 kW. Kondenzační plynový kotel podle předložené dokumentace splňuje parametry emisní třídy 5, podle tabulky č. 14 normy ČSN EN 297.

1/2

Úřad městské části Praha 1
Vodičkova 18, CZ-115 68
tel.: +420 221 097 391, fax: +420 221 097 620
dagmar.endrlova@praha1.cz, www.praha1.cz
IČ: 00063410. DIČ: CZ00063410



Stacionární zdroj znečištění ovzduší, který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci městské části Prahy 1.

Dokumentace navrhuje instalaci krbového topidla v obytném prostoru. S tímto návrhem je možné souhlasit pouze s podmínkou, že krbové topidlo nebude sloužit jako hlavní zdroj tepla pro přilehlé prostory bytu a bude používán pouze příležitostně.

Upozorňujeme provozovatele, že v krbovém topidle může být spalováno pouze čisté dřevo. Nesmí zde být spalováno dřevo ošetřené lakováním, napouštěním či jinými chemickými přípravky, jiné druhy paliv a jakýkoli druh odpadu.

Při splnění uvedené podmínky orgán ochrany ovzduší souhlasí s realizací stavby podle předložené dokumentace.

Toto je závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

ZÁVĚR: Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 1 shrnuje:

- vyjádření – viz bod 1,2
- závazné stanovisko s podmínkami – viz bod 3

Městská část Praha 1
Úřad městské části
odbor životního prostředí
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
-2-

RNDr. Hana Váňová
vedoucí odboru

Příloha: - vrácená PD