



Váš dopis zn.

Č. j.
ÚMČP1/12547

tum
1. 2013

Věc: **Změna stanoviska ÚMČP1/99354/13/C
zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduš
Kafky 3/24, Praha 1 – Staré Město**

luší, dle
Franze

Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 1 vydává ke shora uvedené stavbě ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), z hlediska ochrany složek životního prostředí pro postupy vedené podle části čtvrté (stavební řád) stavebního zákona následující **závazná stanoviska a vyjádření** dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění:

Předmětem projektové dokumentace je revitalizace výše uvedeného objektu. Po stavebních a dispozičních úpravách bude objekt využit jako bytový s 12 bytovými jednotkami. V přízemí domu budou komerční plochy. Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody bude dvoumodulový kotel Wessex Modumax 200/400ci o celkovém výkonu 400 kW, který bude osazen v plynové kotelně umístěné v 1. NP. Dle § 4 odst. 8 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, se spalovací stacionární zdroje o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším, umístěných v rodinném nebo bytovém domě nesčítají. Podle ustanovení Přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší se nejedná o vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší.

Odvod spalin bude zajištěn třísložkovým komínem, který bude veden do nově vytvořené technické šachty nad střechu objektu. Spalinová cesta bude provedena v souladu s ČSN 73 4201:2010, „Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv“.

Plynový kotel sestávající ze dvou modulů podle předložené dokumentace splňuje parametry emisní třídy 5, podle tabulky č. 14 normy ČSN EN 297.

Stacionární zdroj znečišťování ovzduší, který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci městské části Prahy 1. Nemáme námitek k jeho umístění a realizaci v rámci projednávané stavby.

Při stavební činnosti bude použito postupů a prostředků zajišťujících minimální možnou produkci prachu. Toto je závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Ostatní podmínky zůstávají v platnosti dle původního stanoviska.

ZÁVĚR: Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 1 shrnuje:
- závazné stanovisko s podmínkami

Městská část Praha 1
Úřad městské části
odbor životního prostředí
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

RNDr. Hana Váňová
vedoucí odboru

v. z. Zruřala

1/1

Průřezala dne 4. 9. 2013