



EVAKUAČNÍ PLÁN

objektu Praha 1, Vodičkova 18

Při vyhlášení požárního poplachu či jiné mimořádné události, kdy je nutné zajistit evakuaci osob z budovy úřadu, je vyhlášena evakuace objektu úřadu tímto způsobem:

- **místním rozhlasem ovládaným ze služební vrátnice:** "Pozor, pozor! Toto je mimořádné hlášení pro zaměstnance i návštěvníky úřadu. Opusťte urychleně budovu úřadu z důvodu vyhlášení evakuace celého objektu. Nevstupujte do výtahů a pátého patra. Evakuační cesta je značena zelenými směrovými šipkami. Řiďte se pokyny ostražky a členů zásahové jednotky. Prosíme návštěvníky úřadu, aby při evakuaci věnovali zvýšenou pozornost svým dětem."
- **zvukovým signálem při aktivaci EPS pro na pracovištích archivů a dílen v suterénu**

Předání informací o zahájení evakuace je prováděno službou ve vrátnici podle řádu ohlašovny požáru.

Ihned po vyhlášení mimořádné situace a evakuace objektu jsou informováni :

- starosta nebo jeho přítomný zástupce
- tajemník úřadu nebo jeho přítomný zástupce
- vedoucí oddělení hospodářské správy nebo jeho přítomný zástupce

1. Evakuaci objektu řídí :

1. Při evakuaci celého objektu tajemník úřadu nebo jeho přítomný zástupce.
2. Při evakuaci části objektu příslušný vedoucí oddělení nebo jeho přítomný zástupce.
3. Evakuaci pronajatých prostor řídí odpovědný pracovník příslušné organizace.

2. Povinnosti vedoucích pracovišť a zaměstnanců při evakuaci :

- **vedoucí pracoviště** je povinen provést oznámení evakuace do míst, kde není zaručena dobrá slyšitelnost místního rozhlasu, kde není telefonní spojení nebo tam, kde pracují zaměstnanci s vadou sluchu;
- zajistí evakuaci všech osob (návštěvníků úřadu), kteří se v době evakuace zdržují na jím řízených pracovištích;
- zaměstnanci se bez zbytečného prodlení odeberou na shromažďovací prostor, před odchodem uzavřou okna, podle možností odpojí el. spotřebiče a kancelář uzavřou;
- při evakuaci se řídí pokyny vedoucího evakuace, služby na vrátnici a pokyny zásahové jednotky;
- v případě, že v objektu zůstaly osoby, které se nacházejí v ohrožených prostorách, musí být o jejich přítomnosti a místě, kde se nacházejí ihned uvědomen velitel zásahové jednotky;

3. Únikové cesty :

- **chodby**, které navazují na hlavní **centrální schodiště** k přímého východu do pasáže a do informačního centra, směr úniku je označen bezpečnostními tabulkami, při výpadku elektrického proudu zajišťuje osvětlení vnitřních částí únikových cest nouzové osvětlení;
- z informačního centra vedou přímé východy do ulice Vodičkova;
- ze suterénu vede schodiště ústící do prostoru informačního centra, pod schodištěm je nouzový průchod přes dvorek a navazující nouzové schodiště do prostoru 1.NP;

! POZOR - PŘI EVAKUACI JE ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT VÝTAHY NEBO PÁTERNOSTER !

Služba na vrátnici

- zajišťuje při evakuaci objektu **odemčení a otevření v š e c h křídel hlavního vchodu do objektu úřadu, odblokování průchodu do informačního centra a zajistí trvalé otevření automatických posuvných vrat u vchodu do pasáže z ulice Vodičkova;**
- zajistí dojezd osobních výtahů do 0.podlaží a jejich zablokování;
- zajistí zablokování chodu pátého patra;

4. Shromažďovací prostor a poskytování první pomoci :

Evakuační shromažďovací prostor je v ulici Vodičkova, směrem k pobočce České spořitelny. Po ukončení evakuace zde provede zástupce personálního odboru nebo jiný pověřený zaměstnanec kontrolu přítomných osob - zaměstnanců úřadu.

Poskytnutí první pomoci zraněným – je provedeno podle situace v místě shromažďovacího prostoru, současně je přivolána Rychlá lékařská záchranná služba – tísňová linka 155.

V Praze dne 21.12.2015

Zpracovatel : Alena Sulková č.odb.způsoblosti v PO Š 223/96


Mgr. Ing. František Dvořák
tajemník Úřadu městské části Praha 1