

Posudek na stávající stav elektroinstalace.

Benediktská 722/11, Praha 1, Nové Město
Restaurace U Benedikta

Stávající elektroinstalace je v havarijním stavu, včetně rozvaděčů, kabelové rozvody nevyhovují současným předpisům a normám a nezaručují bezpečný a spolehlivý provoz.
Navrhuji celkovou rekonstrukci a v současnosti odpojení od napětí.

V Karlíku 4.12.2024.

Elektro Jaroslav Čermák
V Horkách 1095, 252 29 Karlík

Elektro
Jaroslav Čermák
Elektroinstalace, hromosvody
V Horkách 1095, 252 29 Karlík
Mob. 777 252 026