
TECHNICKÁ ZPRÁVA

R/26/6/23/1 – V Kolkovně 908/7, Praha 1, NBP 101, přízemí

- A. Technické hodnoty revidovaného zařízení
 - B. Údaje o měřeních a zkouškách
 - C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění
 - D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, příp. kontrol
 - E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení
 - F. Celkové zhodnocení
-

A. Technické hodnoty revidovaného zařízení

Předmětem revize je NTL spotřební rozvod ZP o jmenovitém přetlaku 2 kPa od uzávěru před plynoměrem po spotřebič. Revize byla provedena dle nařízení vlády č. 191/2022 Sb., ČSN EN 1775, TPG 704 01, TPG 700 01, TPG 934 01.

přízemí, NBP 101, objekt bývalé restaurace, vstup z ulice

Zaslepená příprava na plynoměr, rozteč 250mm, uzávěr KK DN 32, rozpěrka, suterénní chodba.

Od přípravy vede rozvod DN 32 ke stropu, prochází do NBP, kde vychází pod sníženým stropem na WC, je vedený DN 25 pod sníženým stropem se dvěma kontrolními otvory, přechází přes další místnosti a vyústí v technické místnosti s kotlem. Zde je vedený podél zdi a je ukončen uzávěrem KK DN 25 pod kotlem. Rozvod ocelový, spojovaný svařováním, armatury a plynoměr dopojeny závitovými spoji, DN 32/25, délka cca 16m.

Kondenzační kotel Vaillant VU 356/5-5, „C“, výkon 35kW, uzávěr KK DN 20, dopojeno vlnovcem, WC. Nově instalovaný spotřebič.

Vysvětlivky: NTL – nízkotlaký, ZP – zemní plyn, OPZ – odběrné plynové zařízení, KK – kulový kohout, DN – vnitřní průměr

B. Údaje o měření a zkouškách

Kontrola těsnosti všech dostupných spojů detektorem úniku plynů Esders Leck Omio v.č. 26L20745 (kalibrace do 11/2026).

Zkouška pevnosti a těsnosti plynovodu ze dne 23.6.2026 – tlakoměr Esders Leck Omio v.č. 26L20745 (kalibrace do 11/2026).

Vizuální kontrola dostupných částí plynovodu.

Kontrola upevnění dostupných částí plynovodu.

Kontrola ovladatelnosti dostupných uzávěrů protočením.

Projektová dokumentace – nepředložena.

Předchozí revize či kontroly plynového zařízení – nepředloženy.

Návod k obsluze – u spotřebiče.

Doklady o servisu spotřebiče –nepředloženy.

C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění

Na revidovaném zařízení nebylo shledáno závad.

**Revize plynového zařízení
podle nařízení vlády č. 191/2022 Sb.**

Datum provedení revize – zahájení-ukončení:

23.6.2026

Evidenční číslo:

R/26/6/23/1

Předmět revize	Jméno a příjmení revizního technika
Nebytový prostor 101, přízemí, vstup z ulice V Kolkovně 908/7, Praha 1 <i>Provozovatel: Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 18 Praha 1, IČO:00063410</i>	Ing. Jiří Nikodým Tel: 777 552 552 Evidenční číslo osvědčení 18537/2/22/R-PZ-f,g

Druh revize: provozní

Druh zařízení: F,G

Označení zařízení (předmět kontroly):

NTL rozvod ZP od uzávěru před plynoměrem (rozteč 250mm) v suterénu domu po spotřebič.

Revize se zúčastnil:

Celkové zhodnocení zařízení:

Zařízení je schopno bezpečného provozu.

Zpráva obsahuje: 3 strany



Digitálně
podepsal Ing.
Jiří Nikodým
Datum:
2026.06.24
12:39:17 +02'00'

Rozdělovník: 1x RT, 1x provozovatel

Podpis a otisk razítka RT

Převzal:

Dne:

Vypracoval:

V Praze dne 24.6.2026

Ing. Jiří Nikodým, Čestmírova 555/15, Praha 4

IČO: 49351257, DIČ: neplátce DPH

Číslo oprávnění: 4106/2/18/PZ-M,R-f,g

TECHNICKÁ ZPRÁVA

R/26/6/23/1 – V Kolkovně 908/7, Praha 1, NBP 101, přízemí

- A. Technické hodnoty revidovaného zařízení
 - B. Údaje o měřeních a zkouškách
 - C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění
 - D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, příp. kontrol
 - E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení
 - F. Celkové zhodnocení
-

D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí a kontrol

Předchozí revize nebyla předložena.

E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení

Zpráva o kontrole a čištění spalinové cesty z 6/2026, revizní technik Poláček František, č. osvědčení 059/36-024/2010.

Ostatní revize a kontroly k dispozici u provozovatele.

F. Celkové zhodnocení

Revidované zařízení je schopno bezpečného provozu.

ZÁPIS O ZKOUŠCE PEVNOSTI*) - TĚSNOSTI*) PLYNOVODU dle TPG 704 01 čl. 6.1.2. a čl. 6.1.3.

Objekt: NBP 101, bývalá restaurace přízemí			
Ulice: V Kolkovně	Č. orientační 7	Č. popisné 908	
Město: Praha 1			
Odběratel /název a sídlo/:	Úřad městské části Praha 1 Vodičkova 18 Praha 1		
Montážní organizace /název a sídlo/:			
Číslo oprávnění (vyhl. č. 21/1979 Sb., v pl. zn.):			
Plynovod: nový*) - rozšiřovaný*) - stávající*)			
Technické hodnoty zařízení			
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úseku plynovodu): NTL rozvod ZP od uzávěru za plynoměrem na chodbě v suterénu domu po uzávěr před spotřebičem.			
DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu: Rozvod ocelový. Celkový objem potrubí do 50l, celková délka potrubí cca 16m.			
Zkušební médium: vzduch			
Předepsaný zkušební tlak:	100kPa	Teplota:	24°C
Datum provedení zkoušky:	23.06.2026		
Doba trvání zkoušky:	30 minut		
Výsledek zkoušky:	Zkoušený plynovod vyhověl zkoušce pevnosti a těsnosti, předepsanému přetlaku a nevykázal jeho pokles po dobu celé zkoušky.		
Zařízení vyhovělo předepsanému zkušebnímu tlaku: ano*) - ne*)			

*Název oprávněné organizace,
která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)*

*Jméno, příjmení a podpis pracovníka,
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení*

*) Nehodící se škrtněte

V Praze

dne

24.06.2026



Digitálně
podepsal Ing.
Jiří Nikodým
Datum:
2026.06.24
12:38:05
+02'00'

Zpráva o revizi spalinové cesty

Číslo zprávy: FV 3113/7/26

Datum vystavení zprávy: 13. 7. 2026

Datum provedení revize spalinové cesty: 13. 7. 2026

Údaje o revizním technikovi spalinových cest:

Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby: Poláček František, IČ 12372803

Jméno a příjmení revizního technika spalinových cest, který revizi spalinové cesty provedl: Poláček František

Číslo osvědčení revizního technika spalinových cest: 059/36-024/2010

Název a sídlo právnické/podnikající fyzické osoby nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby, u které se provádí revize spalinové cesty: Společenství vlastníků jednotek ul. V kolkovně čp. 908/7, 110 00 Praha 1

Adresa kontrolovaného objektu: V kolkovně 908/7, 110 00 Praha 1

1.NP. – nebytový prostor č. 101

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena revize: Jedná se o odvod spalin z plynové kotle v provedení „C“ s nuceným odvodem spalin a nuceným přívodem spalovacího vzduchu. Kotel zn. Vaillant ecoTEC Plus – 38kW.

Výrobce komínových vložek, systémového komínu nebo komponentů pro individuální komínu včetně IČO výrobce: : IČ: 29000823, BÉMÁCI s.r.o., RICOM gas. s.r.o.,

Základní údaje o spotřebiči paliv: Závěsný plynový kondenzační kotel zn. Vaillant ecoTEC Plus – 38kW.

Umístění spotřebiče v objektu- podlaží: 1.PP. – nebytový prostor č. 101: technická místnost

Doklad o posouzení shody, číslo: Certifikát č. 0036CPD912179001

ZÁVĚR

Spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu

VYHOVUJE

VYHOVUJE PO ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ

NEVYHOVUJE)**

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: Nejsou

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: Nejsou

Termín odstranění nedostatků:

Nedílnou součástí této revizní zprávy je technická zpráva



Technický protokol revize spalínové cesty

- A) **Projektová dokumentace:** Nepředložena.
- B) **Popis stavby:** Jedná se o nebytový prostor v činžovním domě.
- C) **Popis připojeného spotřebiče paliv:** Závěsný plynový kondenzační kotel zn. Vaillant ecoTEC Plus – 38kW.
- D) **Popis kouřovodu:** Pevný koaxiální systém pro odvod spalin a přívod vzduchu z Plast/AL materiálu o průměru 80/125 mm: 2 metry kouřovodu + 2x koleno 45°. Dále pak pevný koncentrický Ak/Plast o průměru 160/100 mm v délce 4,5 metrů + 1x koleno 90° s kontrolním otvorem.
- E) **Popis komínů:** Vícevrstvý komínový průduch postavený po dvorní fasádě domudodatečně vyvlozkovaný. Materiál použitý na vložku pro odvod spalin je z flexi přetlakového plastu o průměru 100 mm a o výšce 24,5 metrů + patní koleno. V ústí komínového průduchu osazena nasávací hlavice a spona.
- F) **Zhotovitel konstrukce spalínové cesty:** Kominictví Poláček – IČO:12372803
- G) **Zatřídění spalínových cest:** ČSN EN 14471, T 120, P1, O, W1, O20
- H) **Umístění identifikačního štítku:** Kontrolní koleno 90° - technická místnost.
- I) **Výpočet spalínové cesty:** Dáno předpisem výrobce
- J) **Bezpečná vzdálenost od hořlavých látek:** Dostatečná vzdálenost od spalínové cesty třídy na oheň B až F
- K) **Požární bezpečnost stavby:** Požární bezpečnost je zajištěna, spalné konstrukce nejsou v blízkosti odvodu spalin
- L) **Bezpečnost práce:** Zajištěn přístup k čistícím otvorům pro kontrolu a čištění.
- M) **Přívod spalovacího vzduchu:** Zajištěn – souběžným sáním vnější vložkou o průměru 160 mm z venkovního prostoru.
- N) **Odsávací elektrické ventilátory a digestoře:** Nejsou
- O) **Zkouška těsnosti spalínové cesty:**
- P) **Doplňující podklady, fotodokumentace, poznámky:**

Dne: 13. 7. 2026

František Poláček

